



INFOBLAD TIJDENS DE CORONACRISIS

# Tenten & overkappingen



OMA TOOS

Kan het weekend  
even opnieuw?  
Ik was namelijk  
nog niet klaar



Ik ben jaloers op mijn  
ouders, ze hebben het  
laatste kind van de wereld



OMA TOOS



## Aanleiding

Sinds begin 2020 hebben we in Nederland te maken met het coronavirus. Met maatregelen in alle sectoren proberen we grip op het virus te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare inwoners te beschermen.

Met de herfst- en wintermaanden op komst zijn bedrijven, organisaties en inwoners op zoek naar passende oplossingen om aan de maatregelen van de Rijksoverheid te voldoen. Tenten en overkappingen kunnen in veel sectoren een oplossing bieden: er wordt meer ruimte gecreëerd en ze bieden beschutting aan de bezoekers. Enkele voorbeelden: een tent of overkapping bij een (winter)terras, sportkantine, winkel of als wachtruimte buiten een huisarts- of tandartspraktijk.

## Juridisch kader

Bij het plaatsen van een tent of overkapping is diverse wet- en regelgeving van toepassing.

Bouwbesluit 2012	Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)	Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Het Bouwbesluit 2012 geeft voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Een bouwwerk moet altijd aan deze voorschriften voldoen zodat het geen gevaar oplevert voor bewoners, gebruikers en de omgeving. Een tent of overkapping is een tijdelijk bouwwerk volgens het Bouwbesluit 2012.	Het besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) geeft regels over de brandveiligheid en basishulpverlening op plaatsen als evenemententerreinen, campings en jachthavens. Een tent of overkapping is een bouwsel volgens het besluit BGBOP.	Om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden, geldt een noodverordening. De noodverordening COVID-19 geeft voorschriften voor het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

Een tent of overkapping kan vanuit bovenstaand juridisch kader worden getoetst aan zowel het Bouwbesluit 2012 als het Besluit BGBOP. Dit is afhankelijk van onder andere het tijdsbestek: hoe lang blijft de tent of overkapping staan? Het besluit BGBOP gaat uit van 'kortstondig functioneren' (toelichting besluit tot 6 maanden), het Bouwbesluit 2012 gaat uit van een periode tot 15 jaar. Ook de bijbehorende voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en het besluit BGBOP verschillen van elkaar.

Aangezien de tenten en overkappingen worden geplaatst als gevolg van de huidige coronacrisis, vallen deze tijdelijke tenten en overkappingen onder de reikwijdte van het besluit BGBOP.



Brandweer Zuid-Limburg gebruikt daarom het besluit BGBOP als kader om te beoordelen of een tent of overkapping veilig geplaatst kan worden. Daarnaast is de noodverordening COVID- 19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van kracht waaraan de tenten en overkappingen dienen te voldoen.

### **Maatwerk**

Naast het juridisch kader zijn er ook andere belangen van invloed, bijvoorbeeld economische belangen en de leefbaarheid van de (binnen)stad. Ook kent elke locatie zijn eigen aandachtspunten op het gebied van veiligheid, capaciteit en bereikbaarheid. Daarom dient een goede risico afweging gemaakt te worden ten aanzien van de tent of overkapping.

Brandweer Zuid-Limburg denkt hierin graag met u mee. Dit houdt in dat wij u voorzien van een risicogericht advies op basis van brandveiligheid.

De risicogerichte adviezen worden opgesteld volgens het besluit BGBOP, de geldende noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg en de bijbehorende maatregelen van de Rijksoverheid. De situatie rondom het coronavirus en bijbehorende maatregelen zijn echter voortdurend aan verandering onderhevig. De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de geldende noodverordening en bijbehorende maatregelen.

Ook kan gedurende het gebruik van de tent of overkapping meer informatie beschikbaar komen waarop Brandweer Zuid-Limburg mogelijk aanvullende advisering noodzakelijk acht. Wijzigingen in de afgesproken maatregelen moeten zo spoedig mogelijk worden gemeld bij het bevoegd gezag zodat kan worden bekeken of de nieuwe situatie past binnen het afgesproken gebruik.

## Tenten en overkappingen tijdens de coronacrisis

Tenten en overkappingen zijn er in alle soorten en maten. Het besluit BGBOP is bij het plaatsen van een tent of overkapping altijd van toepassing. Indien de tent groter is dan 25 m<sup>2</sup> is ook de NEN 8020-41 van toepassing. De NEN 8020-41 bevat aanvullende eisen voor het veilig gebruik van grotere tenten.

Tevens willen we u wijzen op het feit dat het herfst- en winterseizoen een onstuimig periode kan zijn betreffende de weersinvloeden. Zorg voor een goede verankering uw bouwsel en denk aan sneeuw- en windbelasting.

## Brandveiligheid: voorkom brand(gevaar)

Een beginnende brand moet zo snel mogelijk worden geblust. De gebruiker denkt vooraf na hoe en waarmee een beginnende brand kan worden geblust. Zorg dat alle medewerkers de instructies kennen en zich verantwoordelijk voelen om actie te ondernemen. Daarnaast kan de gebruiker de onderstaande tips in acht nemen:

- Plaats verwarmingstoestellen en verlichting zodanig dat er geen brand en verstikkingsgevaar ontstaat.
- Zorg dat de aankleding/versiering, ook rondom de feestdagen, geen brandgevaar met zich meebrengt.
- Ook het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling zorgt voor brandgevaar en dient op ruime afstand van de tent of overkapping plaats te vinden.
- Zorg dat in de tent voldoende geschikte blusmiddelen (inhoud van tenminste 6 kilogram of 6 liter blusstof) aanwezig zijn. Denk hierbij ook aan de koude wintermaanden en zorg voor vorstbestendige blusmiddelen.
- Het is niet toegestaan om vuurkorven, fakkels of open vuur in een tent of onder een overkapping te plaatsen. De gassen die vrijkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en het risico op het ontstaan en overslaan van brand is zeer groot.

## Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Het besluit BGBOP schrijft voor dat een tent of overkapping op minimaal 5 meter vanaf de gevel van een naburig gebouw of een ander brandcompartiment mag worden geplaatst.

Een kortere afstand is toegestaan bij een stenen gevel zonder raam of indien er aanvullende maatregelen worden genomen om brandoverslag te voorkomen. Leg deze situatie voor aan uw lokale brandweeradviseur om te checken of de maatregelen dezelfde mate van brandveiligheid biedt als beoogd is met de afstandseis.

## Verwarming

Tijdens de herfst- en wintermaanden wordt een tent of overkapping vaak ingezet als beschutting voor de bezoekers. Ter aanvulling wordt soms gebruik gemaakt van verwarming.

De gebruiker kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van verwarming mits dit op veilige wijze wordt gerealiseerd:

- Plaats verwarmingstoestellen zodanig dat er geen brand ontstaat. Tentdoek of andere inrichtingsmaterialen mogen niet worden aangestraald door de verwarmingstoestellen.
- Het is verboden losse verwarmingstoestellen te plaatsen in de vluchtroutes;
- In de onderstaande tabel wordt weergegeven welke vorm van verwarming wordt geadviseerd in tenten en overkappingen:

	Tent	Overkapping (minimaal 3 zijden open)
(Gas)heater	<b>Nee, bij het gebruik van een (gas)heater wordt zuurstof aan de lucht onttrokken en komen verbrandingsproducten (o.a. CO) vrij. Dit zorgt voor een ongezond en onveilig binnenklimaat in een tent. Als er specifieke voorzieningen worden getroffen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas is het plaatsen van een (gas)heater in een tent onder voorwaarden wel toegestaan.</b>	Ja, bij een overkapping is het gebruik van een (gas)heater toegestaan omdat er sprake is van voldoende ventilatie. Houd er rekening mee dat de (gas)heater niet zorgt voor het aanstralen van het tentdoek of andere inrichtingselementen. En maatregelen voor het veilig gebruik van gasflessen moeten altijd in acht worden genomen.
Infrarood verwarming	Ja, het gebruik van infrarood verwarming is toegestaan mits de infrarood verwarming niet zorgt voor het aanstralen van het tentdoek of andere inrichtingselementen.	Ja, bij een overkapping is het gebruik van infrarood verwarming toegestaan. De verwarming mag niet zorgen voor het aanstralen van het tentdoek of andere inrichtingselementen.

De voorschriften van de leverancier of fabrikant van het verwarmingstoestel dienen uiteraard te allen tijde opgevolgd te worden. Wij vragen specifieke aandacht voor geschikte toepassing, vrije hoogte, ventilatie en bevestigingswijze en/of stabiliteit.

## Gasflessen

Gasflessen worden voor diverse doeleinden ingezet. Zorg dat het gebruik van een gasinstallatie op een veilige manier gebeurt.

- Wij raden het gebruik van gasfles(sen) in zijn algemeenheid af. Een vaste aansluiting heeft de voorkeur.
- Zet gasfles(sen) op een goed bereikbare plek, niet in een vluchtroute en plaats ze altijd rechtop.
- Plaats een (ongebruikte) gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur buiten.
- Plaats de gasflessen niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron zoals open vuur of een kachel.
- Bij het gebruik van meer dan de toegestane dag voorraad van 125 liter moet worden voldaan aan de eisen voor opslag. Hiervoor verwijzen wij u naar de PGS15. Ook de opslag van lege gasflessen moet voldoen aan de voorschriften die zijn gesteld voor de opslag van gasflessen. Deze worden daarom meegerekend alsof ze vol zijn.

## Veilig vluchten

Zorg voor veilige vluchtwegen vanuit de tent, overkapping of omliggende bebouwing.

Ondanks het aantal personen wat vanwege de coronamaatregelen lager uitvalt dan waar de tent of overkapping voor is bedoeld, moeten bezoekers veilig kunnen vluchten. Bij de inrichting dient hier rekening mee gehouden te worden:

- De inrichting (zijwanden, meubilair, afzetschotten, versiering, etc.) mag het veilig vluchten niet belemmeren.
- Zorg dat struikelen over (houten) vloerdelen, kabels, lopers, matten en andere objecten voorkomen wordt. Ook de tuien van de tent kunnen het vluchten belemmeren.
- Wij adviseren (nood)uitgangen duidelijk te markeren. Verlichte vluchtrouteaanduiding heeft hierin de voorkeur. Indien er meer dan 50 personen dienen te vluchten is dit een wettelijke eis.





## Bereikbaarheid

Tenten en overkappingen worden tijdens de coronacrisis vaak geplaatst ter uitbreiding van de beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat de tent of overkapping meer ruimte in beslag neemt op het perceel. Bereikbaarheid is voor de hulpdiensten van groot belang. Zorg daarom dat bij het plaatsen van tenten en overkappingen dat bereikbaarheid voor de hulpdiensten wordt gegarandeerd.

- Zorg dat aanwezige brandkranen en/of andere bluswatervoorzieningen buiten de tent of overkapping liggen en vrijgehouden worden voor gebruik door de brandweer.
- Houd rekening met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en een minimale doorgangshoogte van 4,2 meter om bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen.
- Houd rekening met bestaande beperkingen, zoals veiligheidszones op markten of opstelplaatsen voor de brandweer.
- Aanrijdschade door voertuigen moet worden voorkomen. Zorg tevens dat hekwerken of andere obstakels, die de doorgaande route blokkeren, snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd.
- In de wintermaanden moet gladheidsbestrijding op het trottoir en de doorgaande weg kunnen plaatsvinden.